



La canalisation chemine dans les espaces vides préfabriqués, prévus à cet effet ou réalisés sur site

La canalisation chemine entre l'isolant et la plaque de plâtre

Le câble chemine entre les plots de colle si son diamètre est ≤ 15 mm

Figure 2 – Exemples de cheminement des canalisations dans les cloisons composites

3.5.4 Câbles

Des câbles (mono ou multiconducteurs) peuvent être posés directement, c'est-à-dire sans conduit, dans un vide de construction, si la plus petite dimension transversale du vide est d'au moins 1,5 fois le diamètre extérieur du câble de la plus grande section.